

číslo položky: **DSOS 8\_ZNCR** použití se závitovou tyčí ZT 8  
**DSOS 10\_ZNCR** použití se závitovou tyčí ZT 10

popis výrobku: Držák DSOS je určený pro montáž závitové tyče a její upevnění na trapézové stropy.  
 Součástí DSOS je regulační matice M8 nebo M10.  
 DSOS 8 nebo DSOS 10 je nutné volit v závislosti na použité závitové tyči ZT 8 nebo ZT 10.  
 Pro upevnění k trapézovému stropu je závěs opatřen příčným čepem M8x120 mm. Čep je na obou koncích opatřen podložkou a maticí.  
 Zatížení 1 ks DSOS je max. 60 N. Toto zatížení odpovídá zatížení trasy 10 kg/m při vzdálenosti podpěr 1,2 m.  
 Zatížení na jeden montážní bod je tedy 12 kg. (2 ks DSOS při použití montážního profilu a závitových tyčí)



povrchová úprava: ZNCR - galvanicky pozinkováno

prodejní množství: á 1 ks

klasifikace: ČSN 73 0895 P 90-R  
 DIN 4102-12 E 90  
 STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru. I stropní konstrukce musí splňovat požadavky na funkčnost při požáru.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

